



CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1
Tipo: Aclaratoria
Fecha: 31/10/2025
Organismo contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 148/2025
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 893071/2025
Rubro comercial: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA
Objeto de la contratación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS FACULTAD DE DERECHO

DESCRIPCIÓN

El RENGLON/ITEM N°7 de la planilla de cotización (Instalación de equipo Piso Techo Inverter 18.000 a 21.000 F/C Nuevo en Biblioteca Nuñez) tiene las siguientes especificaciones:

- a) altura de la unidad interior:
las unidades interiores están a 4m del piso (colgada).
- b) ubicación de unidad exterior:
las unidades exteriores están en una Terraza accesible.
- c) distancia entre unidad interior y unidad exterior:
la distancia entre unidades interiores y exteriores es de 5-6 m. Unidad Interior. a cielorraso + espesor de losa + ubicación de U.Ext.
- d) sistema de drenaje de condensación de unidad interior:
Hoy el drenaje es por gravedad a una rejilla ubicada en el extremo de la sala de lectura, considerar instalación de bomba de drenaje para llevarlo hacia terraza.





FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

