



## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 31/10/2025  
**Organismo contratante:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa por Compulsa Abreviada 148/2025  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP : 893071/2025  
**Rubro comercial:** MANT. REPARACION Y LIMPIEZA  
**Objeto de la contratación:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS FACULTAD DE DERECHO

## DESCRIPCIÓN

El RENGLON/ITEM N°7 de la planilla de cotización (Instalación de equipo Piso Techo Inverter 18.000 a 21.000 F/C Nuevo en Biblioteca Nuñez) tiene las siguientes especificaciones:

- a) altura de la unidad interior:  
las unidades interiores están a 4m del piso (colgada).
- b) ubicación de unidad exterior:  
las unidades exteriores están en una Terraza accesible.
- c) distancia entre unidad interior y unidad exterior:  
la distancia entre unidades interiores y exteriores es de 5-6 m. Unidad Interior. a cielorraso + espesor de losa + ubicación de U.Ext.
- d) sistema de drenaje de condensación de unidad interior:  
Hoy el drenaje es por gravedad a una rejilla ubicada en el extremo de la sala de lectura, considerar instalación de bomba de drenaje para llevarlo hacia terraza.





---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES

