

NOTA ACLARTATORIA


Ref. LICITACIÓN PÚBLICA 73/2025 OBRAS VARIAS PARADA DE PLANTA 2026 –
Ex 2025-00564376—UNC-ME#LH
Renglón 3: Mejoras en Sala de Fraccionamiento.

Item 4.6. Trabajos de Acero Inoxidable


Subitem 4.6.5. Soportes

Se aclara que el perfil Tubo 40x40x3 mm de acero inoxidable AISI304 propuesto, se reemplaza por un perfil Ángulo 38.1x3.17 mm de acero inoxidable AISI304.


- Se ampliarán los detalles en la visita técnica a obra obligatoria.



Ing. SERGIO YABLUCHINSKI
Dpto. Infraestructura - Dir. Planta
Laboratorio de Hemoderivados
Universidad Nacional de Córdoba



Ing. Sergio Yabluchinski
Director de Planta



Ing. Sergio Yabluchinski
Director de Planta
Laboratorio de Hemoderivados
Universidad Nacional de Córdoba