

Córdoba, 17 de octubre de 2025

**POR LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 71/2025, EX-2025-00233022-UNC-ME#LH
OBJETO: "CONTRATAR LA REPARACIÓN Y MEJoras EN CÁMARAS DE FRÍo DEL
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC - PARADA DE PLANTA ENERO DE 2026".**


SE HACELA SIGUIENTE CIRCULAR ACLARATORIA:

**LOS EQUIPOS DEBEN INSTALARSE EN LAS POSICIONES DE LAS FOTOS QUE SE
ADJUNTAN:**

**POSICION PARA EL EQUIPO DE PLANTA BAJA (RENGLON 1), DEBE CONTAR CON
PATAS PARA QUE SE FACILITE LA LIMPIEZA**



**POSICION PARA EL EQUIPO DE PLANTA ALTA (RENGLON 2) Y CAMARA DE
EMPAQUE (RENGLON 3), DEBE CONTAR CON PATAS PARA QUE SE FACILITE LA
LIMPIEZA**



DEBE CONTEMPLARSE PARA LA CAMARA :

RENGLON 1: REPARACIÓN Y MEJORAS DE CÁMARA DE PLANTA BAJA 1.1 RT-042/2025-V4.

QUE LOS NIVELES DE PISO DE ENTRADA Y SALIDA DE LA CAMARA DEBEN CONTEMPLAR EL MOVIMIENTO DE CARROS Y QUE TIENEN QUE TENER UNA RAMPA PARA PODER ABSORVER LAS DIFERENCIAS DE ALTURAS DE LOS PISOS EXISTENTES.

Se realiza la revisión de las instalaciones existentes y las observaciones expresadas en el pliego.

Esp. Biólogo Jessica Roycon
Directora de Planta